

Tehniskā specifikācija

"Kurināmās šķeldas iegāde un piegāde SIA „GROBIŅAS NAMSERVISS”"

Nr	Prasības	Pretendenta piedāvājums
1.	<p>Kurināmā veids:</p> <p>Koksnes šķelda, kurai tiek izvirzīti sekojoši kritēriji:</p> <p>1. Izejmateriāli*:</p> <p>1.1. Stumbru koksne:</p> <p>1.1.1. Lapu koki;</p> <p>1.1.2. Skuju koki;</p> <p>1.1.3. Jaukti;</p> <p>1.2. Kokzāģētavu atliekas:</p> <p>1.2.1. Nomaļi;</p> <p>1.2.2. Īsināšanas atgriezumi;</p> <p>1.2.3. Zāģu skaidas**;</p> <p>1.2.4. Ēveļu skaidas**;</p> <p>1.3. Neapdarināti koki:</p> <p>1.3.1. Lapu koki;</p> <p>1.3.2. Skuju koki;</p> <p>1.3.3. Jaukti;</p> <p>1.4. Mežistrādes atliekas:</p> <p>1.4.1. Koka celma virszemes daļa;</p> <p>1.4.2. Galotnes;</p> <p>1.4.3. Nelikvīdie zari.</p> <p>* Mizu daudzums nedrīkst pārsniegt 10% no kravas apjoma, tām jābūt sasmalcinātām;</p> <p>* Skuju un lapu piejaukums šķeldā nedrīkst pārsniegt 5% no kravas apjoma;</p> <p>* Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (metāla un plastmasas izstrādājumi, akmeņi, zeme, ledus, sniegs, smiltis, stikls, dzīvnieki, metāla šķembas utml.);</p> <p>** Zāģu un ēveļu skaidu daudzums nedrīkst pārsniegt 5% no kravas apjoma.</p> <p>2. Frakcijas lielums:</p> <p>2.1. Smalkā frakcija $P < 3.15$ mm – līdz 10% no kravas apjoma;</p> <p>2.2. Pamata frakcija $3.15 \leq P \leq 63$ mm – līdz 100% no kravas apjoma;</p> <p>2.3. Lielā frakcija $P > 100$ mm – līdz 10% no kravas apjoma;</p> <p>2.4. Lielākais pieļaujamais garums $P_{\max} = 150$ mm;</p> <p>3. Mitrums – no 20% līdz 60%;</p> <p>4. Pelnu saturs – līdz 4%.</p>	
2.	<p>Piegāde jāveic saskaņā ar piegādes grafiku, kuru pasūtītājs iesniedz piegādātājam katra mēneša sākumā. Piegādes grafiks mēneša gaitā var mainīties, pasūtītājam un piegādātājam par to savstarpēji vienojoties.</p>	

	<p>Grobiņa, Celtnieku iela 36 - dienā paredzēts piegādāt ~ 90 ber.m³ šķeldu. Maksimālais piegādes apjoms vienā dienā – 180 ber.m³. Kapsēde, Medzes pagasts, “Kapsēdes pamatskola” – 50 ber.m³ šķelda nedēļā.</p>	
3.	<p>Piegādes laiki – darba dienās darba laikā (8:00-17:00) vai citā ar pasūtītāju saskaņotā laikā.</p>	
4.	<p>Kopējais nepieciešamais šķeldas daudzums apkures sezonas laikā (no 01.10.2018.- 01.05.2019.): Grobiņa, Celtnieku iela 36 ~ 7250 ber.m³. Kapsēde, Medzes pagasts, “Kapsēdes pamatskola” - ~ 1200 ber.m³.</p> <p>Šķeldas piegādes aptuvenie daudzumi pa mēnešiem tiek noteikti sekojoši Grobiņa, Celtnieku iela 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018. gada oktobrī – 450 ber.m³; • 2018. gada novembrī – 800 ber.m³; • 2018. gada decembrī – 1500 ber.m³; • 2019. gada janvārī – 1500 ber.m³; • 2019. gada februārī – 1500 ber.m³; • 2019. gada martā – 1500 ber.m³. <p>Šķeldas piegādes aptuvenie daudzumi pa mēnešiem tiek noteikti sekojoši Kapsēde, Medzes pagasts, “Kapsēdes pamatskola”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018. gada oktobrī – 150 ber.m³; • 2018. gada novembrī – 150 ber.m³; • 2018. gada decembrī – 250 ber.m³; • 2019. gada janvārī – 205 ber.m³; • 2019. gada februārī – 250 ber.m³; • 2019. gada martā – 150 ber.m³. <p>Norādītais kurināmā apjoms ir aptuvenš, tā daudzums var būt mainīgs atkarībā no laika apstākļiem.</p>	
5.	<p>Jāņem vērā šķeldas noliktavas Grobiņa, Celtnieku iela 36, izmēri: noliktavas vārtu platums 8 m, vārtu augstums - 5,5 m, noliktavas griestu augstums - 8 m; Kapsēde, Medzes pagasts, “Kapsēdes pamatskola”, izmēri: noliktavas vārtu platums 4,20 m, vārtu augstums – 3,60 m, noliktavas garums – 10 m. Pretendentam jābūt atbilstošam autotransportam, kas neskar un nesabojā Pasūtītāja īpašumu. Kravas izlāde ir jāveic noliktavā.</p>	

Piedāvājumu iesniedza

(uzvārds, paraksts, datums)

Z.V.