

Jautājums:

1. a) "Prasībās ir šādi lielumi:
 - Nominālā siltuma jauda - 0,300Mw;
 - Efektivitāte ne mazāka - 92%".
- b) Katla teh.pasē ir pieejama atšķirīga info (skatīt pielikumu):
 - Nominālā siltuma jauda - 280kw;
 - Lietderības koef. pie nom. siltuma jaudas - 88,3%.

Skaidrojumi:

1. a) Nominālā siltuma jauda no 0,280 MW līdz 0,300 MW;
b) Efektivitāte ne mazāka 88%.
2. Tehniskās specifikācijas 12.1. punktā ir noteiktas papildus prasības tehniskā piedāvājuma/specifikācijas sagatavošanai un ir pievienojami 6.2. apakšpunktā noteiktajam iesniedzamajam dokumentam "tehniskais piedāvājums/specifikācija".