

Iepirkuma komisija e-pastā 2020.gada 26.februārī ir saņēmusi Pretendenta jautājumu par piegādātāju atlases procedūras “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Priežu ielā 9, Grobiņā, Grobiņas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” pretendentu atlases kritēriju, uz kuru tā sniedz atbildi:

Jautājums: “Iepirkumā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Priežu ielā 9, Grobiņā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi." Šīs divas pozīcijas dublējas:

8	Iīg.c.	Armējošā javas kārtā ar stikla šķiedras sietu 160 g/m <sup>2</sup> . Baunit StarContact ar stikla šķiedras sietu Baunit StarTex 160 vai ekvivalents	m2	81,10
9	Iīg.c.	Armējošā javas kārtā ar stikla šķiedras sietu 160 g/m <sup>2</sup> . Baunit StarContact ar stikla šķiedras sietu Baunit StarTex 160 vai ekvivalents	m2	81,10

Atbilde: Minētās pozīcijas norādītas pareizi. Fasādes apdare virs siltumizolācijas I mehāniskās izturības kategorijai armējošo javas kārtu veido divās kārtās.